

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网高平市供电公司	10kV814冯村线	35kV陈庄变电站	5542.6	1132.23
晋城市	国网高平市供电公司	10kV545迎西线	110kV迎宾变电站	10911.9	2913.82
晋城市	国网高平市供电公司	10kV846北城线	110kV北庄变电站	5542.6	3526.48
晋城市	国网高平市供电公司	10kV885拥万线	35kV苏庄变电站	5542.6	813.36
晋城市	国网高平市供电公司	10kV564店上线	110kV迎宾变电站	5542.6	1228.18
晋城市	国网高平市供电公司	10kV532城南II回	110kV高平变电站	6529.8	2779.34
晋城市	国网高平市供电公司	10kV850科热线	110kV北庄变电站	4156.9	505.52
晋城市	国网高平市供电公司	10kV864米山线	110kV米山变电站	5542.6	1754.38
晋城市	国网高平市供电公司	10kV838北西线	110kV北庄变电站	10911.9	177.42
晋城市	国网高平市供电公司	10kV855董庄线	35kV王庄变电站	10911.9	611.31
晋城市	国网高平市供电公司	10kV860赵庄线	110kV赵庄变电站	5542.6	2345.08
晋城市	国网高平市供电公司	10kV863回山线	35kV悬南变电站	10911.9	107.42
晋城市	国网高平市供电公司	10kV865冯庄线	110kV米山变电站	5542.6	1118.63
晋城市	国网高平市供电公司	10kV543东宅线	35kV东周变电站	4156.9	138.02
晋城市	国网高平市供电公司	10kV524川起线	110kV高平变电站	4156.9	1667.52
晋城市	国网高平市供电公司	10kV577乔村线	35kV河西变电站	10911.9	999.92
晋城市	国网高平市供电公司	10kV854王河线	35kV王庄变电站	7967.4	683.62
晋城市	国网高平市供电公司	10kV576刘庄线	35kV河西变电站	5542.6	313.68
晋城市	国网高平市供电公司	10kV882伯方线	110kV许河变电站	5542.6	58.48
晋城市	国网高平市供电公司	10kV865小仙线	35kV悬南变电站	5542.6	784.38
晋城市	国网高平市供电公司	10kV893陈区线	35kV浩庄变电站	5542.6	840.43
晋城市	国网高平市供电公司	10kV844城农线	110kV北庄变电站	5542.6	1303.18
晋城市	国网高平市供电公司	10kV887北矿线	35kV苏庄变电站	5542.6	771.18
晋城市	国网高平市供电公司	10kV573宰李线	35kV河西变电站	5542.6	554.88
晋城市	国网高平市供电公司	10kV546东周农业线	35kV东周变电站	5542.6	554.98
晋城市	国网高平市供电公司	10kV854郭村线	110kV米山变电站	5542.6	550.28
晋城市	国网高平市供电公司	10kV556盛业线	110kV迎宾变电站	4156.9	2650.79

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网高平市供电公司	10kV530米山工业线	110kV高平变电站	5542.6	1063.38
晋城市	国网高平市供电公司	10kV861寺工线	110kV赵庄变电站	6581.8	138.94
晋城市	国网高平市供电公司	10kV555兰广线	110kV迎宾变电站	7326.6	1142.98
晋城市	国网高平市供电公司	10kV574河王线	35kV河西变电站	5542.6	1433.58
晋城市	国网高平市供电公司	10kV827寺庄线	35kV杨家庄变电站	5542.6	1158.08
晋城市	国网高平市供电公司	10kV890建矿线	35kV苏庄变电站	4156.9	429.12
晋城市	国网高平市供电公司	10kV567友谊线	110kV迎宾变电站	10911.9	1737.42
晋城市	国网高平市供电公司	10kV815原村线	35kV陈庄变电站	4156.9	1630.02
晋城市	国网高平市供电公司	10kV536庞村线	110kV高平变电站	10911.9	2001.89
晋城市	国网高平市供电公司	10kV565丹西线	110kV迎宾变电站	5542.6	1587.98
晋城市	国网高平市供电公司	10kV568府东线	110kV迎宾变电站	5542.6	1124.68
晋城市	国网高平市供电公司	10kV537高西线	110kV高平变电站	10911.9	1739.22
晋城市	国网高平市供电公司	10kV559高充Ⅱ回线	110kV迎宾变电站	7326.6	370.88
晋城市	国网高平市供电公司	10kV866悬南线	35kV悬南变电站	4156.9	355.02
晋城市	国网高平市供电公司	10kV823釜山线	35kV杨家庄变电站	3810.5	259.8
晋城市	国网高平市供电公司	10kV837兴华线	110kV北庄变电站	4572.6	1087.18
晋城市	国网高平市供电公司	10kV856北诗线	35kV王庄变电站	10911.9	323.52
晋城市	国网高平市供电公司	10kV898云泉线	35kV浩庄变电站	4156.9	217.24
晋城市	国网高平市供电公司	10kV527城南Ⅰ回	110kV高平变电站	5542.6	3759.38
晋城市	国网高平市供电公司	10kV835工业线	110kV北庄变电站	5542.6	290.18
晋城市	国网高平市供电公司	10kV836三甲线	110kV北庄变电站	5542.6	1397.78
晋城市	国网高平市供电公司	10kV571新北线	110kV迎宾变电站	7326.6	1380.38
晋城市	国网高平市供电公司	10kV849东仓河线	110kV北庄变电站	5542.6	1638.38
晋城市	国网高平市供电公司	10kV858石末线	35kV王庄变电站	7967.4	1000.02
晋城市	国网高平市供电公司	10kV830柏枝庄线	35kV杨家庄变电站	10911.9	102.82
晋城市	国网高平市供电公司	10kV525高神线	110kV高平变电站	7326.6	842.98
晋城市	国网高平市供电公司	10kV546神港线	110kV迎宾变电站	3550.7	1957.76

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网高平市供电公司	10kV545东周工业线	35kV东周变电站	5542.6	328.78
晋城市	国网高平市供电公司	10kV580河矿 I 回	35kV河西变电站	10911.9	983.32
晋城市	国网高平市供电公司	10kV529建设南路线	110kV高平变电站	5542.6	2226.43
晋城市	国网高平市供电公司	10kV558康营 I 回	110kV关岭变电站	5542.6	1591.98
晋城市	国网高平市供电公司	10kV518马铁线	110kV马村变电站	4156.9	1470.62
晋城市	国网高平市供电公司	10kV516马村线	110kV马村变电站	4156.9	2110.72
晋城市	国网高平市供电公司	10kV894安河线	35kV浩庄变电站	4156.9	422.12
晋城市	国网高平市供电公司	10kV531高城线	110kV高平变电站	10911.9	2626.22
晋城市	国网高平市供电公司	10kV863健康城线	110kV米山变电站	4156.9	0.02
晋城市	国网高平市供电公司	10kV544东悬线	35kV东周变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV843宏圣线	110kV北庄变电站	4156.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV552王家线	110kV香山变电站	10911.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV886建北线	35kV苏庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV561北环线	110kV迎宾变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV825申家庄线	35kV杨家庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV834北农线	110kV北庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV862南环线	110kV米山变电站	10911.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV853新华街线	110kV米山变电站	4156.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV895云泉工业线	35kV浩庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV845北东线	110kV北庄变电站	6235.4	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV558北郊线	110kV迎宾变电站	10911.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV558宋家线	110kV香山变电站	10911.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV859永录工业线	110kV赵庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV528制药厂线	110kV高平变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV843产业园线	110kV米山变电站	4572.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV553香农线	110kV香山变电站	10911.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV863赵杨线	110kV赵庄变电站	5542.6	0

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网高平市供电公司	10kV561许庄线	110kV关岭变电站	5542.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV554北社线	110kV香山变电站	6928.2	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV547高充 I 回线	110kV迎宾变电站	7326.6	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV559康营 II 回	110kV关岭变电站	4156.9	0
晋城市	国网高平市供电公司	10kV568太行线	110kV关岭变电站	5542.6	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV838西大街线	110kV景西变电站	4763.1	1955.28
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV828书院街 II 回	110kV景西变电站	3897.1	333.68
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV848金鼎路线	110kV田石变电站	9578.2	1868.96
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV538铸造业线	110kV吕匠变电站	9560.9	286.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV831古矿 II 回	110kV景西变电站	9560.9	1064.12
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV523下攀线	110kV吕匠变电站	4243.5	2055.8
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV841书院街南线	110kV景西变电站	10911.9	2430.72
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV825道西路线	110kV景西变电站	9560.9	1481.27
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV829北环街线	110kV景西变电站	9560.9	1048.82
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV877文苑线	110kV椿树头变电站	8660.3	1806.04
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV586晋韩东路线	110kV城南变电站	9006.7	1741.84
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV564红星西街线	110kV上庄变电站	9560.9	1560.52
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV838白水西线	110kV文峰变电站	7274.6	1711.98
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV849新东线	110kV侯匠变电站	9560.9	1360.52
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV吕红 I 回(516-872)	110kV吕匠变电站	11189	3907.2
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV518兰新线	110kV吕匠变电站	8331.2	1468.46
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV823书院街北线	110kV景西变电站	10392.3	1204.64
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV855络桦路线	110kV田石变电站	9560.9	59.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV594瑞丰路线	110kV城南变电站	9006.7	1374.46
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV819古矿 I 回	110kV景西变电站	9560.9	1498.82
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV吕红 II 回 (531-873)	110kV吕匠变电站	9006.7	2938.06
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV826博义线	110kV景西变电站	9560.9	315.32

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV849新阳线	110kV田石变电站	9526.3	512.04
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV568园区 I 回	110kV城南变电站	9560.9	898.79
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV863北大街线	110kV椿树头变电站	8677.6	1307.98
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV576白水线	110kV城南变电站	8331.2	240.66
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV南西线(595-832)	110kV城南变电站	9006.7	3325.36
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV南黄线(591-532)	110kV城南变电站	8660.3	1032.44
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV845新泰线	110kV侯匠变电站	2598.1	1055.78
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV侯东线（846-882）	110kV侯匠变电站	4347.4	1804.42
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV581金时路线	110kV城南变电站	5715.8	3325.44
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV862金匠街线	110kV田石变电站	9560.9	998.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV553文昌西街线	110kV城南变电站	10045.9	2964.32
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV824景新线	110kV景西变电站	9560.9	2906.17
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV514金城和园线	110kV吕匠变电站	8331.2	709.46
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV554园区 II 回	110kV城南变电站	5542.6	842.38
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV577中原西街线	110kV城南变电站	8660.3	2569.41
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV569太行南路线	110kV城南变电站	5542.6	1754.48
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV515公园东线	110kV吕匠变电站	9560.9	1285.82
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV椿中线（864-562）	110kV椿树头变电站	8660.3	2691.86
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV566窑坡线	110kV上庄变电站	9560.9	942.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV845机电 I 回	110kV田石变电站	9560.9	326.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV556文昌线	110kV城南变电站	9006.7	1418.76
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV570秀水苑线	110kV上庄变电站	8331.2	1550.46
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV椿泽 I 回(865-821)	110kV椿树头变电站	10911.9	892.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV555汇仟线	110kV城南变电站	3377.5	1000.8
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV上红线(561-871)	110kV上庄变电站	5542.6	3439.08
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV景广线(822-851)	110kV景西变电站	3897.1	2593.63
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV吕东线（517-881）	110kV吕匠变电站	2857.9	2510.42

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV835白水东线	110kV文峰变电站	9560.9	2781.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV上风线（580-811）	110kV上庄变电站	9526.3	0.04
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV上黄线（572-531）	110kV上庄变电站	9560.9	0.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV步行街线877	110kV侯匠变电站	9560.9	0.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV南白线（545-571）	110kV城南变电站	9560.9	0.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV876太岳东街线	110kV侯匠变电站	9560.9	0.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV574岗头线	110kV上庄变电站	9560.9	0.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV568晋阳路线	110kV上庄变电站	10045.9	0.02
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV875谢匠线	110kV椿树头变电站	4243.5	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV文白线(829-572)	110kV文峰变电站	11189	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV569苗匠线	110kV上庄变电站	11189	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV815书院街 I 回	110kV景西变电站	7274.6	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV上西线(558-831)	110kV上庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV557丰华线	110kV上庄变电站	5542.6	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV574综合馆线	110kV城南变电站	9006.7	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV584物茂线	110kV城南变电站	9006.7	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV519东城路线	110kV吕匠变电站	3117.7	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV578新市街 II 回	110kV上庄变电站	9006.7	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV侯中线(852-561)	110kV侯匠变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV（539-842）吕南线	110kV吕匠变电站	5542.6	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV536兰花路线	110kV吕匠变电站	3897.1	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV585建南线	110kV城南变电站	9006.7	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV869苑北路线	110kV椿树头变电站	8660.3	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV上广线（562-852）	110kV上庄变电站	3897.1	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV872兰北线	110kV侯匠变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV839电厂路线	110kV景西变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV椿泽 II 回（872-822）	110kV椿树头变电站	10911.9	0

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV南凤线(544-812)	110kV城南变电站	9526.3	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV873颐翠路线	110kV侯匠变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV871兰西线	110kV侯匠变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV865东阳线	110kV田石变电站	9526.3	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV556西外环线	110kV上庄变电站	9006.7	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV520红星街线	110kV吕匠变电站	8331.2	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV579景西路东线	110kV上庄变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV846鸿硕 I 回	110kV田石变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV859鸿硕 II 回	110kV田石变电站	9560.9	0
晋城市	国网晋城城区供电中心	10kV858武东线	110kV侯匠变电站	9560.9	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV862平南线	110kV杨寨变电站	2598.1	2543.78
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV856南河线	110kV杨寨变电站	2598.1	2551.88
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV879附城线	110kV万泉变电站	2598.1	928.68
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV585城西线路	110kV陵川变电站	9976.6	4241.98
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV886曹南线	35kV曹庄变电站	10911.9	91.32
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV865礼义线	110kV礼义变电站	9976.6	501.18
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV548古郊线	110kV棋源变电站	8660.3	319.54
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV553乔山线	110kV崇安变电站	9595.6	328.78
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV873西河底II回线	110kV万泉变电站	9976.6	844.27
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV884附工线	110kV万泉变电站	9976.6	519.08
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV885化工线	35kV曹庄变电站	9595.6	489.18
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV875礼苏线路	110kV礼义变电站	8729.5	1529.3
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV547王莽岭线	110kV棋源变电站	9457	902.3
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV582城南线路	110kV陵川变电站	9976.6	989.65
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV589热源厂线	110kV陵川变电站	9595.6	290.18
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV586陵新线	110kV陵川变电站	9976.6	804.58
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV583黄围街线	110kV陵川变电站	9976.6	2295.18

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV873工业线	110kV礼义变电站	8660.3	290.24
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV588城东线路	110kV陵川变电站	9976.6	3203.28
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV846杨村线	35kV秦家庄变电站	9976.6	81.48
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV845秦北线	35kV秦家庄变电站	8660.3	1425.04
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV878西河底I回线	110kV万泉变电站	9976.6	844.28
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV587石掌线路	110kV陵川变电站	6928.2	302.26
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV866小平线	110kV礼义变电站	9006.7	491.75
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV885丈河线	110kV万泉变电站	9976.6	650.08
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV551平热线	35kV平城变电站	6720.4	0.02
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV857杨化线	110kV杨寨变电站	8729.5	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV546秦家庄线路	35kV平城变电站	4243.5	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV548平东线	35kV平城变电站	9976.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV872椅掌I回线	110kV礼义变电站	9595.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV549平北线	35kV平城变电站	9976.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV877椅掌II回线	110kV礼义变电站	9595.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV860杨新线	110kV杨寨变电站	9976.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV550棋源山庄线	110kV棋源变电站	8660.3	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV881曹北线	35kV曹庄变电站	9976.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV844秦东线	35kV秦家庄变电站	9976.6	0
晋城市	国网陵川县供电公司	10kV859大王岭线	110kV杨寨变电站	8660.3	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV554张村线	110kV五柳庄变电站	4780.5	146.7
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV818高庄线	35kV端氏变电站	5802.4	519.82
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV857南阳线	35kV土沃变电站	4780.5	180
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV883秋家线	110kV沃泉变电站	4780.5	493.2
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV847北河线	35kV中村变电站	4312.8	768.04
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV898侯节线	35kV郑村变电站	8054	401.6
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV866胡底线	35kV胡底变电站	8054	679.1

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV816寺岭线	35kV柿庄变电站	6581.8	325.74
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV546郭南线	110kV郭北变电站	6980.2	673.86
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV859中村线	35kV土沃变电站	4763.1	43.98
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV885中海Ⅱ回	35kV中村变电站	6096.8	190.04
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV848峰城线	110kV碧峰变电站	9578.2	1634.62
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV806杏林线	35kV柿庄变电站	6581.8	449.5
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV838固县线	110kV金峰变电站	7794.2	1080.65
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV808大端线	35kV柿庄变电站	7707.6	152.78
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV562城镇Ⅱ回线	110kV五柳庄变电站	8054	1464.38
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV892后河线	35kV郑村变电站	5265.4	324.02
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV856沃农线	35kV土沃变电站	5802.4	219.02
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV559杏峪线	110kV五柳庄变电站	6980.2	848.76
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV817回头线	35kV端氏变电站	6581.8	1161.44
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV564杏园线	110kV五柳庄变电站	11067.8	145.74
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV544潘庄线	110kV郭北变电站	5109.5	888
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV555王寨线	110kV五柳庄变电站	6096.8	659.64
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV838尉迟线	35kV潘庄变电站	2598.1	345.18
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV849嘉能线	110kV碧峰变电站	6096.8	633.34
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV843张沟线	35kV中村变电站	5802.4	330.01
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV863鑫伟线	110kV沁河变电站	8054	879.6
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV556城镇Ⅰ回	110kV五柳庄变电站	8054	1997.37
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV836嘉峰线	35kV潘庄变电站	6581.8	945.24
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV825王街线	35kV郑村变电站	6096.8	454.34
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV561五城Ⅰ回线	110kV五柳庄变电站	8054	870.9
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV845东沟线	35kV中村变电站	6980.2	227.96
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV846潘庄线	35kV潘庄变电站	4503.3	888.04
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV528永安线	35kV张山变电站	6581.8	375.94

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV848东川线	35kV中村变电站	6945.5	248.9
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV846峰苑线	110kV碧峰变电站	9578.2	2026.31
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV866梨沟线	110kV沃泉变电站	6928.2	48.66
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV863樊庄线	35kV胡底变电站	6581.8	2533.34
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV563五梅线	110kV五柳庄变电站	8054	1540.79
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV504侯村线	35kV武安变电站	5265.4	576.82
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV840-551潘尉线	35kV潘庄变电站	9578.2	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV845峰胜线	110kV碧峰变电站	9578.2	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV804宋家线	35kV柿庄变电站	6581.8	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV849土沃线	35kV中村变电站	6581.8	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV815杨庄线	35kV柿庄变电站	9578.2	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV575石堂线	110kV龙港西变电站	10565.5	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV824-509郑武线	35kV郑村变电站	9179.9	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV558五景线	110kV五柳庄变电站	9578.2	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV872-511胡普线	35kV胡底变电站	10565.5	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV813东山线	35kV端氏变电站	6980.2	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV511湘峪线	35kV武安变电站	5802.4	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV845潘寺线	35kV潘庄变电站	2598.1	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV847常柏线	110kV碧峰变电站	6581.8	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV534永电线	35kV张山变电站	6581.8	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV884中海 I 回	35kV中村变电站	6096.8	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV510武电线	35kV武安变电站	10565.5	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV512武尉线	35kV武安变电站	10565.5	0
晋城市	国网沁水县供电公司	10kV842-529潘张线	35kV潘庄变电站	4156.9	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV845演泽线	35kV演礼变电站	3117.7	332.16
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV525云铁线	35kV城西变电站	9578.2	809.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV886尹牛线	110kV尹庄变电站	5611.8	198.94

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV574固隆线	35kV次营变电站	3117.7	191.76
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV854羊芹线	35kV羊泉变电站	9578.2	1186.56
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV889尹滨线	110kV尹庄变电站	8054	2812.97
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV527城南线	35kV城西变电站	9578.2	767.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV873台涝线	110kV台头变电站	9578.2	3475.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV518北农线	35kV北留变电站	4936.3	485.79
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV816横铺线	35kV横河变电站	9578.2	56.76
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV855台孔线	110kV台头变电站	3550.7	995.56
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV824町桃线	110kV町店变电站	4243.5	3262
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV873固芹线	110kV固隆变电站	11639.4	1266.58
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV924马甲线	35kV桑林变电站	5265.4	388.22
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV570阳南线	110kV阳城变电站	12055.1	2488.78
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV864河北线	35kV河北变电站	3637.3	525.94
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV575谭村线	35kV次营变电站	2909.8	194.64
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV571官砭线	110kV阳城变电站	11223.7	2537.45
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV545寺头线	35kV上黄变电站	4936.3	2080.64
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV514北镇线	35kV北留变电站	4936.3	2339.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV883尹土线	110kV尹庄变电站	4208.9	1057.31
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV857台泉线	110kV台头变电站	7274.6	801.98
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV576董封线	35kV次营变电站	3550.7	384.56
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV803西环线	35kV卧庄变电站	8054	2594.8
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV566官铁线	110kV阳城变电站	9578.2	481.86
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV588白园线	35kV白桑变电站	11223.7	60.86
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV867西交线	35kV河北变电站	4607.3	38.64
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV武柴线(513-911)	110kV武甲变电站	5629.2	2496.86
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV805东进线	35kV卧庄变电站	3031.1	839.98
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV517北皇线	35kV北留变电站	4936.3	587.54

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV573苏村线	35kV次营变电站	5196.2	709.56
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV844窑头线	35kV安阳变电站	6928.2	519.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV817横温线	35kV横河变电站	6980.2	110.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV887尹留线	110kV尹庄变电站	3637.3	452.74
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV871演工Ⅱ回	110kV固隆变电站	9578.2	369.36
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV969屯城二轻线	35kV东庄变电站	5282.8	1261.64
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV973北煤Ⅱ回	35kV东庄变电站	4936.3	984.14
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV819润工线	110kV润城变电站	4503.3	754.44
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV846演固线	35kV演礼变电站	5819.7	93.76
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV535西环线	35kV城西变电站	9578.2	1407.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV966北煤Ⅰ回	35kV东庄变电站	9578.2	193.86
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV596福龙线	35kV白桑变电站	9578.2	3316.76
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV595华冠线	35kV白桑变电站	9578.2	5431.46
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV529演农线	35kV城西变电站	7014.8	828.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV851演胡线	35kV演礼变电站	3637.3	745.34
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV815驾暖线	35kV横河变电站	6980.2	204.76
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV羊柴线(857-912)	35kV羊泉变电站	5629.2	649.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV856台蟒线	110kV台头变电站	3550.7	656.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV驾岭线（866-907）	35kV河北变电站	4442.7	99.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV534三窑线	35kV东冶变电站	3637.3	307.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV567东环线	110kV阳城变电站	8054	1644.3
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV586安阳线	35kV白桑变电站	4936.3	1358.44
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV533台头线	35kV东冶变电站	2598.1	121.78
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV814杜甲线	35kV横河变电站	6980.2	17.66
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV933蟒河线	35kV桑林变电站	3550.7	147.66
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV903驾暖线	35kV驾岭变电站	5265.4	40.02
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV536新城线	35kV城西变电站	8054	728

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV856羊泉线	35kV羊泉变电站	4936.3	851.94
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV530西工线	35kV城西变电站	4849.7	449.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV550刘腰线	35kV上黄变电站	8313.8	1341.84
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV925西山线	35kV桑林变电站	7274.6	18.88
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV润柏线824	110kV润城变电站	11639.4	278.12
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV826町东线	110kV町店变电站	10911.9	12.02
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV568官洪线	110kV阳城变电站	6304.7	1556.46
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV531西农线	35kV城西变电站	4849.7	399.82
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV834则腰线	35kV安阳变电站	5819.7	855.33
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV828润城线	110kV润城变电站	8313.8	2927.44
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV894尹南线	110kV尹庄变电站	12055.1	684.68
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV523北李线	35kV北留变电站	7447.8	1216.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV812城中线	35kV卧庄变电站	8054	1399.39
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV535桑林线	35kV东冶变电站	3637.3	708.34
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV532西煤线	35kV城西变电站	4312.8	450.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV847演台线	35kV演礼变电站	3637.3	585.94
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV522北电II回	35kV北留变电站	9578.2	1877.56
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV518南环线	35kV城西变电站	7413.2	1263.96
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV972上庄线	35kV东庄变电站	3637.3	403.74
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV543町农线	35kV上黄变电站	2598.1	2223.28
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV965东望线	35kV东庄变电站	5819.7	1525.06
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV810卧西线	35kV卧庄变电站	5282.8	0.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV825町煤线	110kV町店变电站	5282.8	0.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV865尹庄线	35kV河北变电站	4503.3	0.04
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV西外环线（523-811）	35kV城西变电站	8054	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV539东电线	35kV东冶变电站	7413.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV594金石线	35kV白桑变电站	9578.2	0

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV577次煤线	35kV次营变电站	5196.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV565北环线	110kV阳城变电站	11223.7	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV858西沟线	110kV固隆变电站	9578.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV874台瓷线	110kV台头变电站	7846.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV868皇城线	110kV曹岭变电站	4936.3	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV836润刘线	110kV润城变电站	11639.4	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV584炼上线	35kV白桑变电站	2598.1	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV519武槐线	110kV武甲变电站	9578.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV856西丰线	110kV固隆变电站	12055.1	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV832润电线	110kV润城变电站	7794.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV829润东线	110kV润城变电站	5196.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV835町店线	110kV町店变电站	5265.4	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV547羊芹线	35kV上黄变电站	4936.3	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV548上町线	35kV上黄变电站	4503.3	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV833润屯线	110kV润城变电站	3290.9	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV587通义线	35kV白桑变电站	2598.1	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV871史山线	110kV曹岭变电站	4936.3	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV官八I回线（569-501）	110kV阳城变电站	8227.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV524北农II回	35kV北留变电站	11223.7	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV844演苏线	35kV演礼变电站	9578.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV861下李线	110kV固隆变电站	9578.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV862演工I回	110kV固隆变电站	9578.2	0
晋城市	国网阳城县供电公司	10kV官八II回线（576-502）	110kV阳城变电站	9578.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV869车山线	35kV丹凤变电站	9526.3	395.89
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV897南马匠线	110kV南村变电站	9526.3	2195.84
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV575下村线	110kV下村变电站	6928.2	189.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV564下农线	110kV下村变电站	7274.6	1351.68

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV862周上线	35kV周村变电站	4330.1	204.68
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV567大工线	110kV下村变电站	5109.5	147.7
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV878铸造线	110kV明阳变电站	3204.3	7.64
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV563南庄线	110kV下村变电站	8712.2	2265.06
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV869武北线	110kV侯匠变电站	9820.7	246.86
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV888南村东线	110kV南村变电站	9526.3	1269.79
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV552畅春线	110kV窑南变电站	9526.3	377.94
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV535东片线	35kV大箕变电站	5196.2	135.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV574下工 II 回	110kV下村变电站	3377.5	287.4
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV862凤矿 I 回	110kV王台变电站	9526.3	1939.24
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV569范谷坨线	35kV晋庙铺变电站	9699.5	54.9
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV861岳匠线	35kV柳泉变电站	9526.3	1449.94
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV568史铁线	110kV下村变电站	8712.2	345.76
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV565拦车线	35kV晋庙铺变电站	8712.2	192.26
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV856矿区线	110kV王台变电站	9820.7	943.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV570园金线	110kV窑南变电站	9820.7	1018.06
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV874古镇线	110kV明阳变电站	8313.8	201.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV553园东线	110kV窑南变电站	9526.3	147.24
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV853周村线	35kV周村变电站	6581.8	365.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV860下河线	35kV周村变电站	4330.1	347.58
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV843孟匠线	110kV侯匠变电站	9526.3	1459.41
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV854大农 I 回	35kV大阳变电站	9526.3	329.64
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV567东沟站变线	110kV双河变电站	8712.2	5.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV861黄石线	35kV鲁村变电站	9353.1	683.97
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV541南片线	35kV大箕变电站	3117.7	344.56
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV茶园线863	110kV田石变电站	8712.2	887.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV854铺头线	35kV柳泉变电站	9526.3	3566.94

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV861道庄线	35kV罗泉变电站	8660.3	669.74
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV859东柳线	35kV柳泉变电站	5802.4	112.72
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV566大农线	110kV下村变电站	6339.3	1208.14
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV534北片线	35kV大箕变电站	2598.1	583.68
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV849犁川线	35kV新房洼变电站	4191.6	1996.18
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV844祥瑞线	110kV侯匠变电站	5196.2	3557.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV571诺达线	110kV窑南变电站	9526.3	444.14
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV539三工线	110kV李村变电站	2598.1	1369.16
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV863张村线	35kV鲁村变电站	9353.1	146.68
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV879分街线	110kV明阳变电站	9526.3	201.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV569园北线	110kV窑南变电站	9820.7	26.76
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV563上白线	110kV上庄变电站	8313.8	4269.49
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV556高都 I 回	110kV高都变电站	4780.5	583.5
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV（833-851）川焦线	110kV川底变电站	9526.3	3619.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV523东下村线	35kV玛琅变电站	6339.3	159.34
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV551园梦线	110kV窑南变电站	9179.9	154.72
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV844畅安 I 回	110kV王台变电站	5196.2	3896.13
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV537西片线	35kV大箕变电站	6062.2	60.96
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV854苇町线	35kV周村变电站	6235.4	829.32
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV878环秀线	110kV南村变电站	9526.3	329.44
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV832河东线	110kV文峰变电站	9526.3	725.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV526南石瓮线	35kV玛琅变电站	5109.5	159.3
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV882南村西线	110kV南村变电站	9526.3	2962.78
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV857大农 II 回	35kV大阳变电站	5542.6	627.48
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV847晋煤 I 回	110kV王台变电站	9820.7	1014.36
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV831陈岭线	110kV文峰变电站	9526.3	2582.24
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV845司徒线	110kV王台变电站	9820.7	2087.16

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV565南热线	110kV城南变电站	9560.9	418.02
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV（869-582）王石线	110kV王台变电站	9526.3	1358.43
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV846晋庙铺线	35kV新房洼变电站	9526.3	1657.84
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV886南河西线	110kV南村变电站	10911.9	76.12
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV875东山线	110kV明阳变电站	8660.3	384.34
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV848衙道线	35kV新房洼变电站	9526.3	240.34
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV877北西线	110kV南村变电站	10392.3	247.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV567石槽线	35kV晋庙铺变电站	6807	190.2
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV845岭西线	110kV水北变电站	8712.2	676.86
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV851南岭线	35kV新房洼变电站	8712.2	264.66
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV576商贸区线	110kV上庄变电站	8816.1	951.88
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV858五行线	35kV周村变电站	9179.9	871.11
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV840和村线	110kV川底变电站	8660.3	321.43
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV836背荫线	110kV水北变电站	9526.3	1775.54
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV862郝庄线	35kV鲁村变电站	7326.6	775.98
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV856大工II回	35kV大阳变电站	6062.2	147.66
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV864岸则线	35kV鲁村变电站	10045.9	72.02
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV（573-852）双焦线	110kV双河变电站	9526.3	2652.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV567园西线	110kV窑南变电站	9820.7	1018.06
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV566大池头线	35kV晋庙铺变电站	4330.1	122.98
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV846铭阳I回	110kV王台变电站	9820.7	1167.33
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV550金源线	110kV窑南变电站	10392.3	701.24
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV896南坪线	110kV南村变电站	9006.7	7111.46
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV868东上村线	110kV王台变电站	9526.3	440.83
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV548陈庄线	110kV窑南变电站	9526.3	1726.61
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV（876-581）椿石线	110kV椿树头变电站	10392.3	0.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV847申匠线	110kV田石变电站	9526.3	0.04

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV874屋厦线	110kV椿树头变电站	9526.3	0.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV新背线（844-851）	35kV新房注变电站	9526.3	0.04
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV525张路口线	35kV玛琅变电站	5109.5	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV（836-582）川上线	110kV川底变电站	6755	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV870司徒小镇线	110kV椿树头变电站	7621	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV873晓庄线	110kV椿树头变电站	7326.6	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV524玛琅线	35kV玛琅变电站	6928.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV861下庄线	110kV田石变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV859铭阳II回	110kV王台变电站	9820.7	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV572双峪线	110kV双河变电站	10911.9	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV581庄上线	110kV双河变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV555大兴线	110kV高都变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV545巴工线	110kV李村变电站	2598.1	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV865杜河线	35kV罗泉变电站	5196.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV833府城线	110kV水北变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV868郭壁线	35kV柳泉变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV859下町线	35kV周村变电站	6581.8	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV846崔庄线	110kV水北变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV844浮山线	110kV水北变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV867金村线	110kV椿树头变电站	5542.6	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV553北义城线	110kV高都变电站	8660.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV871重卡线	35kV柳泉变电站	8660.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV864金村东线	35kV柳泉变电站	5196.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV542来村线	110kV李村变电站	10149.8	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV538李村线	110kV李村变电站	8140.6	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV818道头线	110kV景西变电站	10911.9	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV547尚峪线	110kV窑南变电站	9526.3	0

2025年（三季度）晋城线路供电能力可开放容量

所属市	所属县供电公司	线路名称	起点电站	额定容量/最大输送容量 (MVA)	月度可开放容量
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV866前村线	110kV椿树头变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV864苇元线	110kV田石变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV860西元庆线	110kV王台变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV856霍秀线	35kV柳泉变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV543巴西线	110kV李村变电站	2598.1	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV569段都线	110kV双河变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV863国投线	35kV柳泉变电站	6339.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV568辛壁线	110kV双河变电站	10392.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV816陈沟线	110kV景西变电站	2598.1	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV861晋煤II回	110kV王台变电站	11206.4	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV568园佳线	110kV窑南变电站	9820.7	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV857水东线	35kV柳泉变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV843马沟线	110kV水北变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV567西农线	110kV上庄变电站	8313.8	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV834大泉河线	110kV水北变电站	8712.2	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV541路创线	110kV窑南变电站	8816.1	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV（561-522）高杨线	110kV高都变电站	2598.1	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV843岸村线	110kV川底变电站	8660.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV855金村西线	35kV柳泉变电站	9526.3	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV546渠东线	110kV李村变电站	10045.9	0
晋城市	国网泽州县供电公司	10kV817张岭线	110kV景西变电站	4156.9	0